



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича д. 12, тел.: (4852) 561158; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 167/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 83»

полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «14» 2018 года № 167, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности в период «21» мая 2018 года по «14» июня 2018 года» государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты Муниципального образовательного учреждения «Средняя школа № 83», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, Школьный пр-д, 15 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора школы Глазковой О.В., зам.директора школы по АХР Болотовой В.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Декларация пожарной безопасности № 78401364-0051-2-6-15/5-8 от 19.04.2010) не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (указаны не действующие нормативные документы).	Ч. 6 ст. 64 ФЗ Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 7 приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (зарегистрирован в Минюсте России 23 марта 2009 г. N 13577)	01.10.2019	
2.	Подсобное помещение (кабинет заведующей столовой по техпаспорту № 34) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 п. 38 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
3.	Помещение овощного цеха № 33 по техпаспорту, используемое под кладовую материалов в горючей упаковке не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п. 37, НПБ 110-03, прил. А	01.10.2019	

		п. А4, таб. АЗ п. 37, 5.2 СП 5.13130.2009		
4.	Выход на кровлю выполнен не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (деревянные).	ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ. СНИП 21-01-97* п. 8.4*	01.10.2019	
5.	Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора на 4-м этаже школы, не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 33 ППР в РФ, СНИП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019	
6.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не имеют и уплотнения в притворах.	п. 33 ППР в РФ, СНИП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019	
7.	Планы эвакуации, размещенные на этажах, не соответствуют фактической планировке.	п. 7 ППР в РФ	01.10.2019	
8.	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (№ 18 по тех.паспорту БТИ вахта 1 этаж) с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п. 12.55, 12.56, НПБ 88-2001*	01.10.2019	

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6, 78, 144 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

1) выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и расчетом величины пожарного риска;

2) выполнением в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности;

3) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » июня 20 18г.



Предписание для исполнения получил:

Абрамова

« 14 » июня 2018

директор

Абрамова О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа №83»

(средняя школа №83)
150051, г. Ярославль, Школьный проезд,
15
тел/факс: (4852) 24-88-16
ИНН/КПП 7603019702/760301001
ОКПО 21721011 ОГРН 1027600622235
от 14.03.2019 г. № 01-34/162

Главное управление МЧС России по Ярославской
области

Управление надзорной деятельности и
профилактики
Отдел надзорной деятельности по г. Ярославлю

Ответ на предписание № 167/1/1 от 14.06.2018 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пож.безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	Декларация пожарной безопасности (№ 78401364-0051-2-6-15/5-8 от 19.04.2010) не уточнена или не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности (указаны не действующие нормативные документы)	Ч.6 ст.64 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, п.7 приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91(ред. от 21.06.2012) Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности (зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2009 № 13577)	01.10.2019	Выполнено
2	Подсобное помещение (кабинет заведующей столовой по техпаспорту № 34) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Ч.2 ст54, ч.1 ст.91 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, абзац 2 п.61 ППР в РФ, п.4 таб.3 п.38 НПБ 110-03, прил. А п.А4, таб. А3 п.38 СП 5.13130.2009	01.10.2019	Выполнено
3	Помещения овощного цеха № 33 по техпаспорту, используемое под	Ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ № 123-ФЗ, абзац 2 п. 61		Выполнено

	кладовую материалов в горючей упаковке не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ППР в РФ, п. 4 таб.3 п.37, НПБ 110-03, прил.А п.А4, таб. А3 п.37, 5. 2 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
4	Выход на кровлю выполнен не через противопожарные двери (люки) 2-го типа (деревянные).	Ст.2 Федерального закона РФ №69-ФЗ. СНИП 21-01-97* п. 8.4*	01.10.2019	Выполнено
5	Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора на 4-м этаже школы, не имеют приспособлений для самозакрывания.	П. 33 ППР в РФ, СНИП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019	Выполнено
6	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, не имеют уплотнения в притворах.	П. 33 ППР в РФ, СНИП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019	Выполнено
7	Планы эвакуации, размещенные на этажах, не соответствуют фактической планировке.	П. 7 ППР в РФ	01.10.2019	Выполнено
8	В помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (№ 18 по тех. Паспорту БТИ вахта 1 этаж) с приемно-контрольным прибором АУПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.	Ст. 2 Федерального закона РФ № 69-ФЗ, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.61 ППР в РФ, п. 12.55. 12.56. НПБ 88-2001*	01.10.2019	Выполнено

Директор школы:



Глазкова

О.В. Глазкова

Исполнитель:

В.А. Болотова заместитель директора по АХР 24-88-16