



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.var.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 188/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя школа №83».

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева А.Н № 188 от «01» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «19» июня 2018 года по 10 час. 00 мин. «20» июня 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору подполковником внутренней службы Ракушкиным Вадимом Георгиевичем проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа №83», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: г. Ярославль, Школьный проезд, 13 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Директора МОУ «Средняя школа №83» Глазковой Ольги Викторовны, заместителя директора по АХР Болотовой Валентины Александровны.

(полное наименование органа гос. власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества т.п.)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Все двери эвакуационных выходов, ведущие из лестничных клеток наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; ППП в РФ п. 35	01.10.2019.	
2	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из помещения столовой наружу, оборудована замком, не обеспечивающим возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; ППП в РФ п. 35	01.10.2019.	
3	Отсутствует устройство для самозакрывания двери, ведущей из коридора первого этажа в лестничную клетку (эвакуационного выхода левого крыла, младший блок).	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п.36 (г) ППП в РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019.	
5	Отсутствует устройство для самозакрывания двери, ведущей из коридора первого этажа в лестничную клетку (эвакуационного выхода правого крыла).	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п.36 (г) ППП в РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019.	

6	Не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляемых круглосуточную охрану.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; п.3 ППР в РФ; п.53 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г.	01.10.2019.	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» июня 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

Глазкова
(подпись)

«20» июня 20 18 г.

Директор МОУ «Средняя школа №83» Глазкова Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати

муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 83»

(средняя школа № 83)
150051, г. Ярославль, Школьный проезд, дом 15
тел/факс: (4852) 24-88-16
ОКПО 21721011, ОГРН 1027600622235
ИНН/КПП 7603019702/760301001

Главное управление МЧС России по
Ярославской области
Управление надзорной деятельности и
профилактики
Отдел надзорной деятельности по г. Ярославлю

от 14.03.2019 г. № 01-34/162

Ответ на предписание № 188/1/1 от 20.06.2018 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пож. Безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	Все двери эвакуационных выходов, ведущие из лестничных клеток наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ст. 1, ст. 2 Ф3 № 69; ППР в РФ п. 35	01.10.2019	Планируется выполнить до 01.10.2019 г.
2	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из помещения столовой наружу, оборудована замком, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ст. 1, ст. 2 Ф3 № 69; ППР в РФ п. 35	01.10.2019	Выполнено
3	Отсутствует устройство для самозакрывания двери, ведущей из коридора первого этажа в лестничную клетку (эвакуационного выхода левого крыла, младший блок).	ст. 1, ст. 2 Ф3 № 69; п. 36 (г) ППР в РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.10.2019	Выполнено
4	Отсутствует устройство для самозакрывания	ст. 1, ст. 2 Ф3 № 69; п. 36 (г) ППР в	01.10.2019	Выполнено

	двери, ведущей из коридора первого этажа в лестничную клетку (эвакуационного выхода правого крыла).	РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.18*		
5	Не согласованы в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для работников, осуществляемых круглосуточную охрану.	ст. 1, ст. 2 ФЗ № 69; п. 36 ППР в РФ; п. 53 Приказа МЧС РФ № 645 от 12.12.2007 г.		Выполнено

Директор средней школы № 83:



Глазкова

О.В. Глазкова

Исп.:
Болотова Валентина Александровна
74-10-33